

平成28年度

四日市市クリーンセンター運営管理値

	燃焼ガス温度 【℃】			集じん機入口ガス温度 【℃】			一酸化炭素濃度(4時間平均値) 【ppm】		
	850℃以上			200℃未満			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	987	980	974	184	183	183	1.4	5.4	1.5
5月	981	985	987	183	183	183	2.8	5.5	1.5
6月	980	979	992	182	182	182	3.5	6.1	0.9
7月	952	957	982	181	181	182	5.3	8.1	2.2
8月	963	954	972	182	182	182	5.7	6.0	3.1
9月	950	957	961	180	180	181	2.4	5.8	0.9
10月	964	973	961	181	183	182	2.1	5.0	1.3
11月	973	971	961	182	183	181	2.5	5.0	1.5
12月	962	977	966	185	183	182	1.6	4.2	1.2
1月	969	971	962	181	183	181	1.3	2.6	0.7
2月	973	973	953	183	183	181	0.6	0.8	0.6
3月	959	994	988	184	184	185	2.0	1.8	1.2

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。