

排ガス測定結果

四日市市

施設名称 北部清掃工場
 測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m ³ N)			塩化水素* (mg/m ³ N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m ³ N)			水銀* (mg/m ³ N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値 = 0.08			法規制値 = 700			法規制値 = 1.17			法規制値 = 300		250	法規制値 = 1.0					
4月	H24.4.19	H24.5.10	0.005未満	-	0.005未満	19	-	24	0.034	-	0.062	68	-	34	-	-	-	-	-	-
5月	H24.5.10	H24.5.30	-	0.005未満	0.005未満	-	15	-	-	0.051	-	-	76	43	-	-	-	-	-	-
6月	H24.6.27	H24.7.18	0.005未満	-	0.005未満	10	-	17	0.035	-	0.065	82	-	77	-	-	-	-	-	-
7月																				
8月																				
9月																				
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

*測定値は酸素補正值(12%換算)