

平成24年度

北部清掃工場運転管理値

	燃焼ガス温度 []			集じん機入口ガス温度 []			一酸化炭素濃度(1時間平均値) [ppm]		
	800 以上			200 以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	919	914	912	180	180	180	24.1	20.5	1.6
5月	916	918	914	180	181	180	21.0	20.8	1.0
6月	915	917	913	180	180	180	22.3	23.9	1.3
7月	904	911	912	180	180	180	39.6	30.1	1.2
8月	908	911	915	180	181	180	34.7	29.5	0.9
9月	908	915	913	180	180	180	26.5	22.3	1.5
10月	926	927	915	180	180	180	28.5	28.7	1.0
11月	925	934	915	180	180	180	28.8	23.9	1.6
12月	923	929	914	180	180	180	30.2	26.2	2.6
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。

11月度の2号炉燃焼ガス温度に誤りがあったため補正しました。