

施設名称 北部清掃工場
測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m ³ N)			塩化水素* (mg/m ³ N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m ³ N)			水銀* (mg/m ³ N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値 = 0.08			法規制値 = 700			法規制値 = 1.17			法規制値 = 300 250			法規制値 = 1.0					
4月	H26.4.24	H26.5.15	0.005未満	-	0.005未満	21	-	13	0.022	-	0.0071	74	-	73	-	-	-	-	-	-
5月	H26.5.12	H26.6.2	-	0.005未満	0.005未満	-	19	-	-	0.022	-	-	78	-	-	-	-	-	-	
6月	H26.6.27	H26.7.17	-	0.005未満	0.005未満	-	5	11	-	0.022	0.015	-	76	71	-	-	-	-	-	
7月	H26.7.9	H26.7.28	0.005未満	-	0.005未満	6未満	-	-	0.0069	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
8月	H26.8.28	H26.9.17	0.005未満	-	0.005未満	16	-	43	0.020	-	0.026	80	-	64	-	-	-	-	-	
	H26.8.19	H26.10.7														0.0030				
	H26.8.19	H26.9.11																0.003未満		
	H26.8.20	H26.10.9															0.00024			
	H26.8.20	H26.9.11																	0.003未満	
	H26.8.21	H26.10.10													0.00021					
9月	H26.9.16	H26.10.1	-	0.005未満	0.005未満	-	7	-	-	0.0071	-	-	84	-	-	-	-	-	-	
10月	H26.10.24	H26.11.11	0.005未満	-	0.005未満	7	-	23	0.0077	-	0.0074	81	-	72	-	-	-	-	-	
11月	H26.11.28	H26.12.17	-	0.005未満	0.005未満	-	17	-	-	0.015	-	-	84	-	-	-	-	-	-	
12月	H26.12.18	H27.1.8	-	0.005未満	0.005未満	-	19	12	-	0.0078	0.0074	-	60	47	-	-	-	-	-	
	H26.12.29	H27.2.12														0.00013				
	H26.12.29	H27.1.28																0.003未満		
1月	H27.1.8	H27.2.12													0.00026					
	H27.1.8	H27.1.28																0.003未満		
	H27.1.15	H27.2.12															0.0039			
	H27.1.15	H27.1.28																	0.003未満	
2月	H27.1.19	H27.2.6	0.005未満	-	0.005未満	17	-	-	0.0071	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
3月	H27.2.19	H27.3.10	-	0.005未満	0.005未満	-	9	6	-	0.0072	0.0069	-	61	39	-	-	-	-	-	

*測定値は酸素補正值(12%換算)