

平成27年度

北部清掃工場運転管理値

	燃焼ガス温度 【℃】			集じん機入口ガス温度 【℃】			一酸化炭素濃度(1時間平均値) 【ppm】		
	800℃以上			200℃以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	913	916	913	180	180	180	42.9	41.5	0.7
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。