

排ガス測定結果

四日市市

施設名称 北部清掃工場
 測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m ³ N)			塩化水素* (mg/m ³ N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m ³ N)			水銀* (mg/m ³ N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値=0.08			法規制値=700			法規制値=1.17			法規制値=300		250	法規制値=1.0					
4月	H27.4.16	H27.5.7	0.005未満	—	0.005未満	10	—	9	0.0062	—	0.019	75	—	51						
5月	H27.5.22	H27.6.5	—	0.005未満	0.005未満	—	8	—	—	0.014	—	—	73	—						
6月	H27.6.17	H27.7.1	0.005未満	—	0.005未満	21	—	7	0.028	—	0.014	72	—	35						
7月	H27.7.31	H27.8.21	—	0.005未満	0.005未満	—	12	—	—	0.007	—	—	56	—						
8月																				
9月																				
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

* 測定値は酸素補正值(12%換算)