

平成29年度

四日市市クリーンセンター運転管理値

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	962	987	988	183	182	183	4.4	1.9	1.2
5月	967	975	976	184	181	182	3.1	3.1	1.8
6月	989	973	967	182	182	181	1.0	2.5	1.7
7月	982	976	999	184	182	182	4.8	8.7	3.1
8月	979	994	996	184	183	184	4.8	6.9	2.6
9月	985	978	1,003	182	181	182	4.6	4.1	2.7
10月	972	988	959	181	182	182	5.6	5.1	3.0
11月	971	991	977	181	183	183	5.6	4.7	2.0
12月	997	1010	1012	182	183	183	4.8	4.8	2.7
1月	989	995	989	181	181	179	3.4	5.3	2.1
2月	1022	1034	1002	188	187	188	2.7	4.5	1.7
3月	1002	1034	997	182	182	183	3.3	4.2	1.4

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。