

平成30年度

四日市市クリーンセンター運転管理値

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1007	984	993	183	183	182	3	3.4	1.5
5月	992	989	985	183	183	183	3.7	3.4	1.6
6月	971	976	960	184	183	183	5.4	4.7	2.2
7月	981	998	975	184	183	183	6.7	7.3	4.8
8月	1008	1008	1009	185	184	184	4.9	6.0	2.2
9月	1011	1000	999	188	189	190	5.7	7.6	4.8
10月	990	1026	1017	188	189	190	6.6	6.0	4.6
11月	999	1014	1015	189	189	190	6.0	7.6	3.6
12月	1002	1024	1007	189	190	190	5.5	5.9	3.5
1月	1001	1018	991	189	190	190	6.7	5.7	4.5
2月	999	1052	1018	189	190	190	2.7	3.7	3.8
3月	988	1036	983	189	189	189	3.2	5.4	7.2

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。