

排ガス測定結果

四日市市

施設名称 四日市市クリーンセンター
 測定(採取)位置 煙突測定口

月	測定日 年月日	結果を得た 年月日	ばいじん (g/m3N)			塩化水素 (ppm)			硫酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)			全水銀(粒子状+ガス状) (mg/m3N)		
			1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
			法規制値=0.04 自主規制値=0.01			法規制値=430 自主規制値=30			法規制値=147 自主規制値=9			法規制値=250 自主規制値=50			法規制値=0.1 自主規制値=0.05			法規制値=0.05 自主規制値=0.05		
4月	H31.4.2	H31.4.12	0.002未満	-	-	12	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.0005	-	-
	H31.4.2	H31.4.12	-	0.002未満	-	-	15	-	-	1未満	-	-	6	-	-	-	-	-	0.002	-
	H31.4.9	H31.4.13	-	-	0.002未満	-	-	4	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.0015
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6月	R1.6.4	R1.6.24	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	18	-	-	-	-	-	0.00056	-	-
	R1.6.18	R1.7.2	-	0.002未満	-	-	5	-	-	1未満	-	-	16	-	-	-	-	-	0.0015	-
	R1.6.11	R1.6.24	-	-	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	18	-	-	-	-	-	0.0014
	R1.6.4	R1.6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000034	-	-	-	-	-
	R1.6.18	R1.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000038	-	-	-	-
R1.6.11	R1.6.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0000028	-	-	-	
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8月	R1.8.28	R1.9.18	0.002未満	-	-	5	-	-	1未満	-	-	8	-	-	-	-	-	0.0013	-	-
	R1.8.28	R1.9.18	-	0.002未満	-	-	5	-	-	1未満	-	-	20	-	-	-	-	-	0.00052	-
	R1.8.29	R1.9.18	-	-	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	22	-	-	-	-	-	0.0022
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10月	R1.10.1	R1.10.17	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	21	-	-	-	-	-	0.001	-	-
	R1.10.29	R1.11.22	-	0.002未満	-	-	5	-	-	4	-	-	22	-	-	-	-	-	0.0011	-
	R1.10.1	R1.10.17	-	-	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.00075
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12月	R1.12.10	R2.1.11	0.002未満	-	-	8	-	-	4	-	-	21	-	-	-	-	-	0.0012	-	-
	R1.12.17	R2.1.14	-	0.002未満	-	-	8	-	-	4	-	-	20	-	-	-	-	-	0.00059	-
	R1.12.3	R2.1.9	-	-	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.0024
	R1.12.10	R2.1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000067	-	-	-	-	-
	R1.12.17	R2.1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00006	-	-	-	-
R1.12.3	R2.1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00002	-	-	-	
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2月	R2.2.4	R2.2.22	0.002未満	-	-	8	-	-	1未満	-	-	24	-	-	-	-	-	0.0023	-	-
	R2.2.4	R2.2.22	-	0.002未満	-	-	12	-	-	1未満	-	-	20	-	-	-	-	-	0.0026	-
	R2.2.18	R2.3.5	-	-	0.002未満	-	-	11	-	-	1未満	-	-	24	-	-	-	-	-	0.00029
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※測定値は、酸素補正值(12%換算)です。

※硫酸化物は、法律の基準値 K=1.17 を ppm に換算しています。

※未満と表示されている数値は、定量下限値を示します。