

平成31年度

四日市市クリーンセンター運転管理値

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1004	1014	1014	188	189	189	3.0	4.1	3.5
5月	995	1009	1005	188	188	189	3.0	4.7	3.3
6月	994	1007	1010	188	189	189	3.0	5.9	2.2
7月	981	995	991	188	189	189	6.5	7.5	3.9
8月	991	1003	1003	189	190	189	6.1	5.9	5.4
9月	995	1002	1,000	189	189	190	4.5	6.5	5.1
10月	1011	1015	1010	189	189	190	4.4	6.0	4.0
11月	-	1030	1026	-	190	190	-	5.4	5.5
12月	1029	1029	1033	189	190	190	4.8	4.3	4.0
1月	1021	1025	1029	189	189	189	3.9	3.3	4.6
2月	1014	1036	1035	190	190	190	4.7	1.6	6.2
3月	1004	1045	1035	189	192	189	4.1	1.8	3.6

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。