

令和2年度

四日市市クリーンセンター運転管理値

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1015	1047	1037	189	189	190	4.5	1.6	2.7
5月	1015	1003	1029	189	189	189	4.0	2.4	2.4
6月	1007	1005	1019	189	190	190	6.2	2.3	3.0
7月	1000	997	1015	189	190	190	8.7	3.8	5.5
8月	990	1013	1028	190	190	195	8.8	2.4	4.4
9月	983	1015	1024	189	190	190	7.6	1.9	5.4
10月	994	1018	1035	189	189	190	6.1	5.0	1.8
11月	983	1025	1023	189	190	189	4.1	3.0	2.5
12月	990	1038	1033	190	190	190	2.9	1.9	1.3
1月	983	1028	1036	189	190	189	1.0	1.7	0.9
2月	973	1026	1029	190	190	190	2.5	2.1	1.7
3月	985	1032	1041	189	190	190	2.2	1.3	1.3

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。