

令和3年度

四日市市クリーンセンター運転管理値

	燃焼ガス温度【℃】 測定位置：燃焼室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	989	1011	1016	189	189	189	1.9	1.5	2.1
5月	988	996	1006	189	189	189	2.0	2.9	4.1
6月	955	999	991	190	190	190	1.7	1.7	1.4
7月	938	987	986	189	189	189	3	2.8	1.3
8月	945	994	994	189	190	189	2.4	1.7	1.9
9月	966	1032	1007	190	190	190	2.3	1.6	1.3
10月	976	1009	1035	189	189	190	1.6	3.3	1.0
11月	985	1020	1035	189	190	190	1.1	2.0	0.8
12月	964	1022	1032	190	190	190	1.7	2.3	1.3
1月	966	1009	1027	189	190	189	1.6	1.9	1.5
2月	1008	1034	1016	189	189	189	3.5	2.6	2.2
3月	1008	1037	1022	189	190	190	1.7	1.9	0.8

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。