

四日市市クリーンセンター

排ガス測定結果

【令和4年度】

月	測定日 年月日	結果を得た年 月日	ばいじん (g/m3N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)			全水銀(粒子状+ガス状) (mg/m3N)		
			1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
			法規制値=0.04 自主規制値=0.01			法規制値=430 自主規制値=30			法規制値=147 自主規制値=9			法規制値=250 自主規制値=50			法規制値=0.1 自主規制値=0.05			法規制値=0.05 自主規制値=0.05		
4月	2022年4月5日	2022年4月12日	0.002未満	-	-	12	-	-	1	-	-	28	-	-	-	-	-	0.00087	-	-
	2022年4月12日	2022年4月21日	-	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	17	-	-	-	-	-	0.0011	-
	2022年4月12日	2022年4月21日	-	-	0.002未満	-	-	4	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.00099
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6月	2022年6月14日	2022年6月22日	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	24	-	-	-	-	-	0.0019	-	-
	2022年6月7日	2022年6月16日	-	0.002未満	-	-	2	-	-	1未満	-	-	21	-	-	-	-	-	0.0064	-
	2022年6月28日	2022年7月7日	-	-	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	23	-	-	-	-	-	0.0026
	2022年6月14日	2022年7月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0034	-	-	-	-	-
	2022年6月7日	2022年7月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000074	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8月	2022年8月9日	2022年8月24日	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	31	-	-	-	-	-	0.0014	-	-
	2022年8月16日	2022年8月24日	-	0.002未満	-	-	7	-	-	1未満	-	-	21	-	-	-	-	-	0.0011	-
	2022年8月2日	2022年8月17日	-	-	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	29	-	-	-	-	-	0.006
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10月	2022年10月18日	2022年10月24日	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	25	-	-	-	-	-	0.00069	-	-
	2022年10月11日	2022年10月27日	-	0.002未満	-	-	2	-	-	1	-	-	20	-	-	-	-	-	0.0044	-
	2022年10月4日	2022年10月24日	-	-	0.002未満	-	-	4	-	-	1未満	-	-	26	-	-	-	-	-	0.0006
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12月	2022年12月20日	2023年1月5日	0.002未満	-	-	1	-	-	1未満	-	-	28	-	-	-	-	-	0.0015	-	-
	2022年12月6日	2022年12月26日	-	0.002未満	-	-	1	-	-	1未満	-	-	11	-	-	-	-	-	0.0054	-
	2022年12月27日	2023年1月17日	-	-	0.002未満	-	-	3	-	-	1未満	-	-	25	-	-	-	-	-	0.0013
	2022年12月20日	2023年1月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00019	-	-	-	-	-
	2022年12月6日	2023年1月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000036	-	-	-	-
	2022年12月27日	2023年1月31日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00014	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2月	2023年2月7日	2023年3月1日	0.002未満	-	-	-	-	-	1未満	-	-	20	-	-	-	-	-	0.001	-	-
	2023年2月21日	2023年3月13日	-	0.002未満	-	-	-	-	-	1未満	-	-	7	-	-	-	-	-	0.043	-
	2023年2月14日	2023年3月1日	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	1未満	-	-	26	-	-	-	-	-	0.00077
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※測定値は、酸素補正值(12%換算)です。

※硫黄酸化物は、法律の基準値 K=1.17 を ppm に換算しています。

※未満と表示されている数値は、定量下限値を示します。

施設名称 四日市市クリーンセンター  
測定(採取)位置 煙突測定口