

四日市市クリーンセンター

排ガス測定結果

【令和6年度】

			ばいじん (g/m3N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)			全水銀(粒子状+ガス状) (mg/m3N)		
月	測定日 年月日	結果を得た年 月日	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
			法規制値=0.04			法規制値=430			法規制値=147			法規制値=250			法規制値=0.1			法規制値=0.05		
			自主規制値=0.01			自主規制値=30			自主規制値=9			自主規制値=50			自主規制値=0.05			自主規制値=0.05		
4月	2024年4月30日	2024年5月20日	0.002未満	-	-	1	-	-	0.9未満	-	-	25	-	-	-	-	-	0.0022	-	-
	2024年4月2日	2024年4月23日	-	0.002未満	-	-	1	-	-	0.8未満	-	-	24	-	-	-	-	-	0.0036	-
	2024年4月2日	2024年4月23日	-	-	0.002未満	-	-	1	-	-	0.8未満	-	-	22	-	-	-	-	-	0.0014
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6月	2024年6月11日	2024年7月2日	0.002未満	-	-	1	-	-	0.9未満	-	-	26	-	-	-	-	-	0.00083	-	-
	2024年6月4日	2024年6月25日	-	0.002未満	-	-	0.8	-	-	0.9未満	-	-	22	-	-	-	-	-	0.002	-
	2024年6月18日	2024年7月8日	-	-	0.002未満	-	-	1	-	-	0.9未満	-	-	16	-	-	-	-	-	0.00038
	2024年6月11日	2024年7月5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000099	-	-	-	-	-
	2024年6月4日	2024年7月1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000024	-	-	-	-
	2024年6月18日	2024年7月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00044	-	-	-
7月																				
8月																				
9月																				
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

※測定値は、酸素補正值(12%換算)です。  
 ※硫黄酸化物は、法律の基準値 K=1.17 を ppm に換算しています。  
 ※未満と表示されている数値は、定量下限値を示します。

施設名称 四日市市クリーンセンター  
 測定(採取)位置 煙突測定口