

四日市市クリーンセンター

運転管理値

【令和6年度】

	燃烧ガス温度【℃】 測定位置：燃烧室出口測定口			集じん機入口ガス温度【℃】 測定位置：集じん機入側ダクト測定口			一酸化炭素濃度(4時間平均値)【ppm】 測定位置：煙突測定口		
	800℃以上			200℃以下			30ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	965	1039	1036	188	189	189	9.7	1.4	1.3
5月	986	1043	1044	189	189	189	5.8	2	0.6
6月	1001	1036	999	189	189	189	2.8	2.2	0.8
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									
1月									
2月									
3月									

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。